

ZARZĄDZENIE NR 71/15
WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE

z dnia 15 października 2015 roku

w sprawie ustalenia postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Kołaki Kościelne.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w zw. z art. 2 pkt 4 i art. 3 ust. 1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) zarządzam, co następuje:

- §1. Przyjmuje się standardową procedurę na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Kołaki Kościelne, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne
- §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Sylwester Jaworowski

Załącznik
do zarządzenia nr 71/15
Wójta Gminy Kołaki Kościelne
z dnia 15.10.2015 r.

**PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POGORSZENIA JAKOŚCI
WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY
KOŁAKI KOŚCIELNE**

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i skutecznego sposobu eliminowania zagrożeń zdrowia i życia ludzi powstałych na skutek pogorszenia jakości wody dostarczanej przez sieć wodociągową oraz eliminowanie przyczyn je powodujących.

1. Podstawa prawna.

- 1.1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r, poz. 139 j.t),
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami).

2. Zakres obowiązywania.

Procedura ma zastosowanie w Gminie Kołaki Kościelne zajmującą się zagadnieniem objętym niniejsza procedurą.

3. Ograniczenie ryzyka mogącego spowodować pogorszenie jakości wody.

- 3.1. W celu ograniczenia ryzyka i okoliczności mogących spowodować pogorszenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Gmina Kołaki Kościelne prowadzi systematyczną ocenę jakości wody pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego w zakresie:

- 3.1.1. Podstawowych wymagań mikrobiologicznych jakim powinna odpowiadać woda, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia,

- 3.1.2. Podstawowych wymagań chemicznych określonych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia,
- 3.1.3. Dodatkowych wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych, fizykochemicznych oraz radiologicznych określonych w załącznikach nr 3 i nr 4 do ww. rozporządzenia.
- 3.2. Bieżącą kontrolę i utrzymuje należyty stan sanitarno – techniczny urządzeń służących do ujmowania, uzdatniania i transportu wody przeznaczonej do spożycia,
- 3.3. Okresową kontrolę stanu zdrowia pracowników zajmujących się konserwacją i eksploatacją urządzeń oraz instalacji służących do ujmowania, oczyszczania i przesyłania wody.

4. Sposób postępowania w przypadku skażenia wody lub pogorszenia jej jakości.

- 4.1. Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i/lub fizyko-chemicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie,
- 4.2. Uzyskanie informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i/lub fizyko-chemicznych w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłoczne przekazanie informacji Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zambrowie.
- 4.3. Inspektor ds. Zaopatrzenia w Wodę i Gospodarki Odpadami ustala obszar objęty zagrożeniem,
- 4.4. Przekazuje informacje Wójtowi Gminy Kołaki Kościelne, właściwemu konserwatorowi stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz Podinspektorowi ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej o pogorszeniu jakości wody, a w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, Wójt nakazuje okresowe wstrzymanie dostaw wody w części lub w całości sieci wodociągowej,
- 4.5. Jeżeli dostawa wody zostanie czasowo wstrzymana, Gmina zapewnia awaryjne źródło zaopatrzenia w wodę w sposób opisany w pkt. 5,
- 4.6. Przekazuje telefonicznie informację o pogorszeniu jakości wody, doraźnym sposobie postępowania z wodą lub ewentualnym odcięciu dopływu wody do odbiorców: właściwym sołtysom, strategicznym odbiorcom wody oraz administratorom sieci

wodociągowej znajdującym się poza granicami Gminy Kołaki Kościelne oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,

4.7. Zamieszcza komunikat na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Kołaki Kościelne (<http://www.kolaki.pl/>)

4.8. Przy współpracy z konserwatorami stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych podejmuje działania zmierzające do niezwłocznej likwidacji skutków zaistniałej sytuacji a mianowicie:

4.8.1. Zlokalizowanie rodzaju i jeśli to możliwe przyczyny zanieczyszczenia wody,

4.8.2. Wyłączenie skażonych studni głębinowych,

4.8.3. Wyłączenie stacji uzdatniania wody lub jednostkowego procesu technologicznego będącego źródłem skażenia,

4.8.4. Wyłączenie skażonego odcinka sieci wodociągowej poprzez zakręcenie zasuw,

4.8.5. Dezynfekcję wody np. podchlorynem sodu, w ilościach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ujmowanej wody oraz intensywne płukanie studni głębinowych w granicach ustalonych zasobów eksploatacyjnych,

4.8.6. Czyszczenie i dezynfekcję zbiorników,

4.8.7. Dezynfekcję skażonych odcinków sieci wodociągowej,

4.8.8. Intensywne płukanie odcinków sieci wodociągowej,

4.9. Zlecenie ponownych badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych próbek wody w celu weryfikacji skuteczności przeprowadzonych działań,

4.10. Bieżące informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzyskanych wynikach badań jakości wody,

4.11. Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań próbek wody, poinformowanie odbiorców o odwołaniu niebezpieczeństwa związanego z występującym skażeniem wody i zamieszczenie komunikatów o pozytywnej ocenie przydatności wody do spożycia przez ludzi w identyczny sposób, jak przekazywane zostały informacje o skażeniu wody.

5. Awaryjne źródła zaopatrzenia w wodę.

- 5.1. Zorganizowanie dostaw wody pitnej za pomocą cysterny o pojemności 18 000 l. będącej na wyposażeniu Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Cysterna jest dopuszczona do przewozu „środków spożywczych płynnych” przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie. Na wyposażeniu cysterny jest specjalna przystawka do łatwej dystrybucji wody.
- 5.1.1. w przypadku okresowego wstrzymania dostaw wody w części lub w całości sieci wodociągowej, inspektor zgłasza telefonicznie zapotrzebowanie na przyjazd cysterny dzwoniąc na numer 86 276 31 80 lub nr alarmowy 998,
- 5.1.2. informuje mieszkańców pozbawionych dostępu do wody z wodociągu sieciowego o punkcie dystrybucji wody z cysterny.
- 5.2. Zorganizowanie dostaw wody służącej do celów gospodarczych i przemysłowych za pomocą dwóch wozów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołakach Kościelnych. Są to dwa stary 244 o pojemności 2500 l. każdy.
- 5.2.1. w przypadku okresowego wstrzymania dostaw wody w części lub w całości sieci wodociągowej, Podinspektor ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej zgłasza telefonicznie zapotrzebowanie na przyjazd cysterny dzwoniąc do Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej na numer 692 546 451,
- 5.2.2. informuje mieszkańców pozbawionych dostępu do wody z wodociągu sieciowego o punkcie dystrybucji wody z wozów strażackich.
- 5.3. Gmina udostępni zastępczy punkt poboru wody z wodociągu nieobjętego skażeniem.

Wójt
Sylwester Jaworowski

Sporządził:

Jarosław Zalewski – inspektor
tel.: 862703026 w. 23