

Zapytanie ofertowe nr GO.271.2.1.2018

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kołaki Kościelne,
ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa agregatu głębinowego do Stacji Uzdatniania Wody Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne”.
- 2) Parametry wyjściowe:
 - a) Wymagana wydajność 10 m³/h przy ciśnieniu 76 mH₂O,
 - b) Maksymalna wysokość podnoszenia pompy: 90 mH₂O,
- 3) Wymagania dotyczące agregatu głębinowego:
 - a) Wymagany jest płaszcz chłodzący,
 - b) Agregat głębinowy z połączeniem kołnierzowym DN 80 (otwory w kołnierzu: ø18 mm x 8 szt., Średnica podziałowa otworów na śruby ø 160 mm, rozmiar kołnierza ø 200 mm),
 - c) Długość przewodu zasilającego agregat: 33 mb.
- 4) Dodatkowe wymagania: dodatkowym atutem będzie wykonanie wirników i dyfuzorów ze stali nierdzewnej.
- 5) Miejsce dostawy: Stacja Uzdatniania Wody Kołaki Kościelne, ul. Krzywa 5a, 18-315 Kołaki Kościelne, woj. podlaskie,

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 28 maja 2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto za zakup w/w zespołu pompowego.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,
- podpis oferenta.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gminakolaki@op.pl, faksem na nr: (86) 270 30 26, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne do dnia 21 maja 2018 r. do godziny 15:30.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22 maja 2018 r. o godzinie 9:00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Kołaki Kościelne, ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne na tablicy ogłoszeń i przesłane pocztą elektroniczną do podmiotów, które złożyły ofertę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena ofertowa brutto **90 pkt.**
2. Wirniki oraz dyfuzory ze stali nierdzewnej: **10 pkt.**
3. Sposób obliczania oceny:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów (**P**):

$$P = P_c + P_m$$

Gdzie:

P_c – ilość punktów uzyskanych za cenę oferty,

P_m – ilość punktów uzyskanych za wykonanie wirników oraz dyfuzorów agregatu głębinowego ze stali nierdzewnej.

Cena ofertowa (**P_c**):

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie (wg wzoru 1) przez podzielenie najniższej oferowanej ceny przez cenę oferty badanej i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 90.

$$\text{wzór 1 - } P_c = (C_n : C_b) \times 90 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C_n – najniższa oferowana cena;

C_b – cena oferty badanej.

Wykonanie wirników i dyfuzorów ze stali nierdzewnej (**P_m**):

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach niniejszego kryterium wynosi 10. W przypadku, kiedy kryterium to nie będzie spełnione, liczba przyznanych punktów wyniesie 0.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub za pomocą poczty.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jarosław Zalewski pod numerem telefonu: (86) 270 30 26 oraz adresem email: gminakolaki@op.pl.

WÓJT
Sylwester Jaworowski