

Kołaki Kościelne, 23.05.2018 r.

GO.271.2.1.2018

**ZESTAWIENIE PORÓWNIANIA I OCENY OFERT**

1. W celu dokonania wydatku publicznego na wykonanie dostawy/~~usługi/roboty budowlanej\*~~ pn.: „**Zakup i dostawa agregatu głębinowego do Stacji Uzdatniania Wody Kołaki Kościelne, gm. Kołaki Kościelne**”, której wartość szacunkowa wynosi: 7 500,00 zł netto (1 739,45 euro), w dniu 14 maja 2018 treść zapytania ofertowego ogłoszono na stronie internetowej Gminy Kołaki Kościelne oraz 15 maja 2018 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołaki Kościelne a także zaproszono do składania ofert następujących wykonawców:

- 1) Wilo Polska Sp. z o.o., ul. Jedności 5, 05-506 Lesznówola, email: tomasz.zmijewski@wilo.pl.
- 2) Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok email: handlowy@bartosz.com.pl, bartosz@bartosz.com.pl.
- 3) Hydro-Vacuum S.A. ul. Droga Jeziorna 8, skr. poczt. 31, 86-303 Grudziądz, email: r.potempska@hydro-vacuum.com.pl, m.wtorek@hydro-vacuum.com.pl
- 4) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GRUNTJOL, Os. Zwycięstwa 26/104 , 61-651 Poznań, email: info@gruntjol.com.pl,
- 5) HYDRO-Partner S.p. z o.o., ul. Gronowska 4A, 64-100 Leszno, email: info@hydro.leszno.pl,
- 6) "Hydrobud" P.H.U. Stanisław Kuźmiński, ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo, email: phu.hydrobud@gmail.com,
- 7) PH Gama Sp. j. ul. Skryta 8, 62-020 Swarzędz, grzegorzpusch@pompygama.pl, biuro@pompygama.pl.

2. Zamawiający ustalił następujące kryterium wyboru oferty:

- 1) Cena brutto - 90 pkt.
- 2) Wirniki oraz dyfuzory ze stali nierdzewnej: 10 pkt.
- 3) Wymagana wydajność 10 m<sup>3</sup>/h przy ciśnieniu 76 mH<sub>2</sub>O.
- 4) Wymagana maksymalna wysokość podnoszenia pompy: 90 mH<sub>2</sub>O.
- 5) Wymagany płaszcz chłodzący.
- 6) Wymagane połączenie kołnierzowe DN 80 w agregacie głębinowym.
- 7) Wymagany przewód zasilający o długości min. 33 mb.

3. Na zaproszenie odpowiedzieli następujący wykonawcy:

- 1) Wilo Polska Sp. z o.o., ul. Jedności 5, 05-506 Lesznówola.
- 2) Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki, ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok.
- 3) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GRUNTJOL, Os. Zwycięstwa 26/104 , 61-651 Poznań.
- 4) Rafstal Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 85, 41-940 Piekary Śląskie.

L.p	Nazwa wykonawcy	Adres wykonawcy	Cena oferty brutto [zł]	Wirniki oraz dyfuzory ze stali nierdzewnej	Ilość punktów
1.	Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki	ul. Sejneńska 7, 15-399	7380,00	Tak	100

		Białystok.			
2.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe GRUNTJOL	Os. Zwycięstwa 26/104, 61-651 Poznań	7675,20	Tak	96,54

1. Oferty wykonawców:

1) Wilo Polska Sp. z o.o., ul. Jedności 5, 05-506 Lesznowola.

2) Rafstal Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 85, 41-940 Piekary Śląskie.

nie zostały rozpatrzone z uwagi na fakt, iż nie spełniają wszystkich wymagań zawartych w zaproszeniu.

2. W dniu ..... r. ~~przeprowadzono~~/nie przeprowadzono\* dodatkowe negocjacje z wykonawcą/ami ..... dotyczące .....

3. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawił wykonawca **Firma Bartosz Sp. J. Bujwicki**

- cena netto: **6 000,00 zł**, cena brutto **7 380,00 zł**,
- oferta wykonawcy spełnia wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

*Jarosław Zalewski*

**INSPEKTOR**

.....  
(podpis pracownika merytorycznego)

**Wybór akceptuję:**

\* niepotrzebne skreślić

**WÓJTA**

*Sylwester Zaworowski*

.....  
(data, podpis i pieczęć Wójta)