

Kołaki Kościelne, 5 luty 2024 r.

Gmina Kołaki Kościelne
ul. Kościelna 11
18-315 Kołaki Kościelne

ZW.271.1.1.2024

Wykonawcy

Dotyczy postępowania pod nazwą **"Budowa wodociągu wraz z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zanie-Leśnica"**.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00067422/01 z dnia 25 stycznia 2024.

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1.

„Witam, Proszę o wyjaśnienie dotyczące formularza cenowego do zadania nr 2: W pozycji nr 21 formularza cenowego nr 2 ujęto przeciąganie rur przewodowych DN 225 mm w rurach ochronnych o długości 636,00 m. Jeżeli trzeba zastosować rury ochronne ta jaka jest ich wymagana średnica? Rury ochronne DN 300 mm do przewiertów pod drogami są już zawarte w pozycji nr 20 formularza cenowego nr 2.”

Odpowiedź:

Projektowany wodociąg PE jest o średnicy 225 mm, średnica rur przeciskowych stalowych 300mm. Przeciski występują pod drogą ekspresową S8 L= 123,00m, oraz innymi przeszkodami terenowymi takimi jak drogi serwisowe oraz cieki wodne. Kosztorys zakłada wykonanie przejścia pod przeszkodą terenową rurą stalową DN 300 oraz wprowadzenie do niej rury przewodowej na płozach ślizgowych PE fi 225mm.

Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający dokonał wyjaśnień udzielając odpowiedzi na postawione we wniosku pytania do treści SWZ bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie

elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 1 stycznia 2024 r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

Wójt Gminy Kołaki Kościelne
Sylwester Jaworowski
/podpisano elektronicznie/